

Enervent LTR-7-XL

TOOTEINFO VASTAVALT KOMISJONI MÄÄRUSELE
(EL) nr 1253/2014 JA 1254/2014

Tootja nimi või kaubamärk	Enervent
Tarnija mudelitähis	LTR-7-XL
Käesoleva määruse artikli 2 kohane liigitus	NRVU / BVU
Kas paigaldatud või paigaldatav mootor	Mitmekiiruseline ajam
Soojustagasti liik	Muu
Soojustagasti temperatuuri suhtarv	71,70
Mitteelamuventilatsiooniseadme nimivooluhulk [m ³ /s]	0,330
Efektiivne võimsus [kW]	0,790
SFP _{int} [W/(m ³ /s)]	1204
Kiirus seadmes [m/s] arvutusliku vooluhulga korral	1,96
Nimivälisrõhk ($\Delta p_{s,ext}$) [Pa]	170
Ventilatsiooniosade rõhulang ($\Delta p_{s,int}$) [Pa]	361/69
Ventilaatorite staatiline tõhusus määruse (EL) nr 327/2011 järgi	39,3/29,50
Tootja deklareeritud ventilatsiooniseadme kesta suurim välimise lekke osa [%] ja tootja deklareeritud sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseadme suurim seadmesisese lekke osa [%] või õhutagastus (üksnes regeneratiivsoojusvaheti korral)	<2%/<4%
Filtri energiatõhususe näitaja, eelistatult energiatõhususe klass	
Filtriga kasutatavatel elamuventilatsiooniseadmetel filtri vahetamise nähtava märguande asukoht ja kirjeldus, sealhulgas tekst, et seadme energiatõhusa ja tulemusliku toimimise tagamiseks tuleb filtreid korrapäraselt vahetada	Filtri märguande juhtpaneelil. Kasutusjuhendi suunised.
Seadme kestast väljuva müra võimsustase (LWA), ümardatud täisarvuni	51
Punktis 3 osutatud lahtivõtmisjuhiste internetiaadress	www.enervent.com/company/mediacenter

enervent

PART OF ENSTO